

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和5年9月）

| | | |
|---------|------|--------|
| 処分した廃棄物 | 種類 | 処理量(t) |
| | 可燃ごみ | 172.39 |

| データ 項目 | 測定位置 | | 結果報告日 (稼動時常時測定) | 測定値 (月平均値) |
|----------------------|--------|---------|--------------------|---------------|
| 燃焼ガス温度(°C) | 二次燃焼室 | 焼却炉 | 9月29日 | 586 |
| | 炉内 | 溶融炉 | 9月29日 | 33 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C) | 集じん器入口 | 焼却炉 | 9月29日 | 112 |
| | | 溶融炉 | 9月29日 | 29 |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) | 煙突入口 | 焼却炉・溶融炉 | 9月29日 | 0.7 |

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

| 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 | 実施個所 | | 除去を行った年月日 |
|----------------------------------|---------|--------|-----------|
| | 冷却設備 | 焼却炉 | 常時機械除去 |
| | | 溶融炉 | 常時機械除去 |
| | 排ガス処理設備 | 焼却炉 | 常時機械除去 |
| 溶融炉 | | 常時機械除去 | |

排ガス中のダイオキシン類濃度

| データ 項目 | 測定位置 | | 測定日 | 結果報告日 | 測定結果 |
|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|-------|------|
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) | 煙突 (サンプリング口) | 焼却炉 | | | |
| | | 溶融炉 | | | |

排ガス中のばい煙濃度

| データ 項目 | 測定位置 | | 測定日 | 結果報告日 | 測定結果 |
|---------------------------|-----------------|-----|-----|-------|------|
| 硫黄酸化物(m ³ N/h) | 煙突 (サンプリング口) | 焼却炉 | | | |
| ばいじん(g/m ³ N) | | | | | |
| 塩化水素(mg/m ³ N) | | | | | |
| 窒素酸化物(ppm) | | | | | |
| 硫黄酸化物(m ³ N/h) | 煙突 (サンプリング口) | 溶融炉 | | | |
| ばいじん(g/m ³ N) | | | | | |
| 塩化水素(mg/m ³ N) | | | | | |
| 窒素酸化物(ppm) | | | | | |