

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和6年6月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	184.84

データ 項目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(°C)	二次燃焼室	焼却炉	6月28日	628
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)	集じん器入口	焼却炉	6月28日	134
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉	6月28日	1.1

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉	6月13日	7月5日	0.44

排ガス中のばい煙濃度

データ 項目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉	6月13日	7月5日	7.4
ばいじん(g/m ³ N)					<0.001
塩化水素(mg/m ³ N)					24
窒素酸化物(ppm)					28