

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和6年8月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	140.23

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	8月31日	509
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	8月31日	117
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉	8月31日	0.7

＊１ 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					