令和5年度　水質検査結果（中師地区）

		水質基準	４　月 4月12日	５　月 5月10日	６　月 6月13日	７　月 7月5日	８　月 8月2日	９　月 9月6日	１０　月 10月4日	１１　月 11月8日	１２　月 12月6日	１　月 1月11日	２　月 2月6日	３　月 3月5日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		7.8	10.5	14.4	16.7	20.1	21.9	18.7	13.8	7.7	4.5	3.6	3.6
残留塩素	(mg/L)		0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/以下	12.2	11.9	13.7	13.6	14.5	13.3	13.3	15.0	14.5	15.4	15.4	15.0
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物	(mg/L)	3mg/以下	0.4	0.9	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	7.35	7.29	7.47	7.45	7.40	7.41	7.42	7.60	7.25	7.18	7.12	7.17
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	1.0	2.0	1.2	1.3	1.4	2.1	1.2	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

令和5年度　水質検査結果（舟岡地区）

		水質基準	４　月 4月12日	５　月 5月10日	６　月 6月13日	７　月 7月5日	８　月 8月2日	９　月 9月6日	１０　月 10月4日	１１　月 11月8日	１２　月 12月6日	１　月 1月11日	２　月 2月6日	３　月 3月5日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		9.3	12.0	15.9	18.1	21.9	24.2	20.5	15.7	10.0	7.1	5.6	5.4
残留塩素	(mg/L)		0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/以下	―	＜0.0003	―	＜0.0003	―	―	＜0.0003	―	―	―	＜0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/以下	―	＜0.00005	―	＜0.00005	―	―	＜0.00005	―	―	―	＜0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/以下	―	＜0.004	―	＜0.004	―	―	＜0.004	―	―	―	＜0.004	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/以下	―	0.10	―	0.12	―	―	0.14	―	―	―	0.10	―
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/以下	―	＜0.08	―	＜0.08	―	―	＜0.08	―	―	―	＜0.08	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/以下	―	＜0.0001	―	＜0.0001	―	―	＜0.0001	―	―	―	＜0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/以下	―	<0.005	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	―	<0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/以下	―	＜0.06	―	0.10	―	―	0.17	―	―	―	＜0.06	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/以下	―	0.013	―	0.016	―	―	0.018	―	―	―	0.002	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	0.010	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	0.003	―	0.005	―	―	0.006	―	―	―	0.004	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	0.024	―	0.033	―	―	0.039	―	―	―	0.009	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	0.012	―	0.011	―	―	0.013	―	―	―	＜0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/以下	―	0.008	―	0.012	―	―	0.015	―	―	―	0.003	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/以下	―	＜0.008	―	＜0.008	―	―	＜0.008	―	―	―	＜0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	0.006	―	＜0.005	―	―	0.009	―	―	―	0.005	―
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/以下	―	0.17	―	0.056	―	―	0.049	―	―	―	0.047	―
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/以下	―	0.018	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	0.005	―
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	0.009	―	＜0.005	―	―	0.009	―	―	―	0.006	―
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/以下	―	10.2	―	10.7	―	―	10.4	―	―	―	10.4	―
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/以下	12.1	13.7	13.5	13.7	14.9	13.5	13.3	15.0	14.4	15.4	15.2	14.7
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/以下	―	22.0	―	23.2	―	―	22.0	―	―	―	23.1	―
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/以下	―	75	―	85	―	―	102	―	―	―	83	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	＜0.000001	―	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―	―	―	＜0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	＜0.000001	―	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―	―	―	＜0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/以下	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	―	＜0.0005	―	―	―	＜0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/以下	0.4	0.6	0.9	0.6	0.5	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	7.34	7.31	7.53	7.50	7.50	7.39	7.42	7.55	7.22	7.11	7.06	7.09
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	1.0	0.9	1.4	1.2	0.6	1.4	1.2	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	0.1	0.1	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

令和5年度　水質検査結果（野田地区）

		水質基準	４　月 4月12日	５　月 5月10日	６　月 6月13日	７　月 7月5日	８　月 8月2日	９　月 9月6日	１０　月 10月4日	１１　月 11月8日	１２　月 12月6日	１　月 1月11日	２　月 2月6日	３　月 3月5日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		7.8	10.4	14.3	16.5	19.9	21.7	18.2	13.8	8.4	5.4	4.4	4.3
残留塩素	(mg/L)		0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/以下	12.6	14.2	13.4	14.0	14.3	13.8	13.6	14.3	14.2	15.1	15.2	14.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物	(mg/L)	3mg/以下	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.40	7.37	7.61	7.58	7.65	7.54	7.57	7.77	7.47	7.44	7.47	7.51
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	0.8	0.6	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	0.7	0.6	0.6	0.6	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

令和5年度　水質検査結果（平舘地区）

		水質基準	４　月 4月12日	５　月 5月10日	６　月 6月13日	７　月 7月5日	８　月 8月2日	９　月 9月6日	１０　月 10月4日	１１　月 11月8日	１２　月 12月6日	１　月 1月11日	２　月 2月6日	３　月 3月5日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		9.8	12.2	16.9	19.4	23.8	24.5	19.4	13.9	7.2	4.5	3.4	3.6
残留塩素	(mg/L)		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/以下	―	＜0.0003	―	＜0.0003	―	―	＜0.0003	―	―	―	＜0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/以下	―	＜0.00005	―	＜0.00005	―	―	＜0.00005	―	―	―	＜0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/以下	―	＜0.004	―	＜0.004	―	―	＜0.004	―	―	―	＜0.004	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/以下	―	0.13	―	0.12	―	―	0.15	―	―	―	0.13	―
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/以下	―	＜0.08	―	＜0.08	―	―	＜0.08	―	―	―	＜0.08	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/以下	―	＜0.0001	―	＜0.0001	―	―	＜0.0001	―	―	―	＜0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/以下	―	<0.005	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	―	<0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/以下	―	＜0.06	―	0.06	―	―	0.13	―	―	―	0.09	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/以下	―	0.008	―	0.008	―	―	0.021	―	―	―	0.003	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	0.005	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	0.006	―	0.007	―	―	0.013	―	―	―	0.008	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	0.024	―	0.025	―	―	0.056	―	―	―	0.018	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	0.005	―	0.004	―	―	0.008	―	―	―	＜0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/以下	―	0.009	―	0.009	―	―	0.020	―	―	―	0.006	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/以下	―	0.001	―	0.001	―	―	0.002	―	―	―	0.001	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/以下	―	＜0.008	―	＜0.008	―	―	＜0.008	―	―	―	＜0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	0.009	―	0.010	―	―	0.008	―	―	―	0.007	―
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/以下	―	0.074	―	0.076	―	―	0.085	―	―	―	0.012	―
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/以下	―	0.014	―	0.012	―	―	0.019	―	―	―	0.015	―
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/以下	―	12.9	―	13.5	―	―	12.1	―	―	―	12.8	―
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	0.007	―	―	―	＜0.001	―
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/以下	13.0	15.7	14.2	15.3	14.6	14.9	13.6	15.1	14.0	15.4	15.4	14.4
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/以下	―	32.3	―	35.9	―	―	32.2	―	―	―	33.9	―
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/以下	―	78	―	95	―	―	92	―	―	―	82	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	＜0.000001	―	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―	―	―	＜0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	＜0.000001	―	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―	―	―	＜0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/以下	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	―	＜0.0005	―	―	―	＜0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.57	7.90	7.64	7.96	8.03	7.98	7.79	7.55	7.53	7.48	7.52
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	2.0	0.6	0.6	0.9	0.5	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

令和5年度　水質検査結果（三厩地区）

		水質基準	４　月 4月12日	５　月 5月10日	６　月 6月13日	７　月 7月5日	８　月 8月2日	９　月 9月6日	１０　月 10月4日	１１　月 11月8日	１２　月 12月6日	１　月 1月11日	２　月 2月6日	３　月 3月5日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		8.7	11.0	15.0	17.2	20.8	22.3	18.4	14.3	8.7	6.3	4.8	4.8
残留塩素	(mg/L)		0.3	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/以下	―	―	―	＜0.0003	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/以下	―	―	―	＜0.00005	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/以下	―	―	―	＜0.004	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/以下	―	―	―	0.33	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/以下	―	―	―	＜0.08	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	＜0.02	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/以下	―	―	―	＜0.0001	―	―	―	―	―	―	―	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/以下	―	―	―	<0.005	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/以下	―	＜0.06	―	＜0.06	―	―	＜0.06	―	―	―	＜0.06	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	0.001	―	0.001	―	―	0.001	―	―	―	＜0.001	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/以下	―	0.001	―	0.001	―	―	0.001	―	―	―	＜0.001	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/以下	―	＜0.008	―	＜0.008	―	―	＜0.008	―	―	―	＜0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	＜0.005	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/以下	―	―	―	0.013	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/以下	―	―	―	0.060	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	＜0.005	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/以下	―	―	―	9.8	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/以下	―	―	―	0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/以下	16.3	16.3	16.3	16.0	16.6	16.3	16.1	16.2	15.8	16.2	15.8	16.0
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/以下	―	―	―	28.4	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/以下	―	―	―	65	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/以下	―	―	―	＜0.02	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	―	―	＜0.000001	―	―	―	―	―	―	―	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	―	―	＜0.000001	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	＜0.005	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/以下	―	―	―	＜0.0005	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物	(mg/L)	3mg/以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
pH値		5.8以上8.6以下	8.10	8.14	8.29	8.22	7.87	7.83	8.01	7.71	7.98	7.89	8.00	7.81
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	1.4	＜0.5	0.6	0.6	0.8	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

令和5年度　水質検査結果（竜飛地区）

		水質基準	４　月 4月12日	５　月 5月10日	６　月 6月13日	７　月 7月5日	８　月 8月2日	９　月 9月6日	１０　月 10月4日	１１　月 11月8日	１２　月 12月6日	１　月 1月11日	２　月 2月6日	３　月 3月5日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		9.2	12.1	16.0	18.0	21.7	23.7	19.8	14.1	8.8	5.6	4.3	4.4
残留塩素	(mg/L)		0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/以下	―	―	―	＜0.0003	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/以下	―	―	―	＜0.00005	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/以下	―	―	―	＜0.004	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/以下	―	―	―	0.20	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/以下	―	―	―	＜0.08	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	＜0.02	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/以下	―	―	―	＜0.0001	―	―	―	―	―	―	―	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/以下	―	―	―	<0.005	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/以下	―	＜0.06	―	＜0.06	―	―	＜0.06	―	―	―	＜0.06	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	0.002	―	0.001	―	―	0.001	―	―	―	＜0.001	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/以下	―	0.018	―	0.008	―	―	0.011	―	―	―	0.003	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/以下	―	0.016	―	0.007	―	―	0.010	―	―	―	0.003	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/以下	―	＜0.008	―	＜0.008	―	―	＜0.008	―	―	―	＜0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	＜0.005	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/以下	―	―	―	0.007	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/以下	―	―	―	0.008	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/以下	―	―	―	＜0.005	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/以下	―	―	―	20.3	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/以下	―	―	―	＜0.001	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/以下	39.4	39.8	39.7	39.6	39.9	39.5	38.6	39.5	38.4	40.3	39.5	40.0
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/以下	―	―	―	57.5	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/以下	―	144	―	140	―	―	147	―	―	―	156	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/以下	―	―	―	＜0.02	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	―	―	＜0.000001	―	―	―	―	―	―	―	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/以下	―	―	―	＜0.000001	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/以下	―	―	―	＜0.005	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/以下	―	―	―	＜0.0005	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物	(mg/L)	3mg/以下	0.1	0.2	0.1	＜0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	＜0.1	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	8.28	8.44	8.58	8.45	8.35	8.44	8.27	7.94	8.01	8.05	8.20	8.02
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1